



Urząd Dozoru Technicznego

UDT-CERT

CERTYFIKAT

Nr 575/CW/001

Urząd Dozoru Technicznego
Jednostka Certyfikująca Wyroby UDT-CERT

poświadcza, że

system MASTER 3SE

produkcji

Instytutu Automatyki Systemów Energetycznych Sp. z o.o.
ul. Wystawowa 1
51-618 Wrocław

spełnia wymagania norm

PN-EN 61508-1:2010; PN-EN 61508-2:2010; PN-EN 61508-3:2010;
PN-EN 61508-6:2010

dla poziomu nienaruszalności bezpieczeństwa :

do SIL 3 włącznie, dla HFT1 według Route 1h

do SIL2 włącznie, dla HFT0 według Route 1h

oraz spełnia wymagania dla nienaruszalności systematycznej:

do SC3 włącznie według drogi Route 1s

System Master 3SE może być użyty w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem spełniających wymagania do SIL3 włącznie. Weryfikacja SIL systemu związanego z bezpieczeństwem należy do obowiązku integratora systemu.

Warunki wydania certyfikatu zgodności oraz jego ważności zawarte są w załączniku.

Data wydania: 10.05.2018



Dyrektor Departamentu Certyfikacji
i Oceny Zgodności

Jacek Niemczyk